別添３－２　陽光会館専用水道水質検査結果表（過去３年間）

	項目	基準値	検査回数	過去3年	R3.3.10	R3.2.10	R3.1.13	R2.12.16	R2.11.4	R2.10.7	R2.9.9	R2.8.5	R2.7.8	R2.6.10	R2.5.8	R2.4.8	R2.3.4	R2.2.12	R2.1.8	R1.12.4	R1.11.6	R1.10.9	R1.9.4	R1.8.7	R1.7.10	R1.6.5	R1.5.8	H31.4.10	H31.3.6	H31.2.7	H31.1.9	H30.12.5	H30.11.7	H30.10.10	H30.9.5	H30.8.8	H30.7.4	H30.6.6	H30.5.9	H30.4.4
1	一般細菌	100個/mL以下	1/月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	1/月		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.0003未満														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.00005未満														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.001未満														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.002未満														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	1/3月	1/5超過	0.002			0.002			0.001			0.002			0.002			0.003			0.003			0.004			0.004			0.004			0.004			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.005未満														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.004未満														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	1/3月		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.5														
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.08未満														
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.1未満														
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.0002未満														
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.005未満														
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.004未満														
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.002未満														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.0005未満														
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.001未満														
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.001未満														
21	塩素酸	0.6mg/L以下	1/3月		0.06未満			0.007			0.13			0.09			0.06			0.08			0.09			0.06			0.06未満			0.09			0.08			0.08		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	1/3月		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	1/3月		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	1/3月		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	1/3月		0.001			0.001未満			0.002			0.001			0.001未満			0.002未満			0.001			0.001			0.001未満			0.001			0.002			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	1/3月		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	1/3月		0.001			0.001未満			0.004			0.002			0.001			0.004			0.003			0.003			0.001			0.002			0.004			0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	1/3月		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	1/3月		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	1/3月		0.001未満			0.001未満			0.002			0.001			0.001			0.002			0.002			0.002			0.001			0.001			0.002			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	1/3月		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.01														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.01未満														
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.01														
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.01未満														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1/3年	1/10以下																					12														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.005未満														
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1/月		2.9	4.9	5.1	4.8	5.8	4.6	5.1	4.7	4.6	4.7	4.5	4.6	4.8	4.9	4.4	4.2	4.2	4.7	4.6	5.2	4.1	4.5	4.4	4.5	4.2	4.2	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	5.0	5.0	4.8	4.4	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1/年	1/5以下										31.7											26.7													33.1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1/年	1/5以下										95											123														
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.02未満														
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.000001未満														
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.000001未満														
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.005未満														
45	フェノール類	0.005mg/L以下	1/3年	1/10以下																					0.0005未満														
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1/月		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	1/月		7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7	8.0	7.8	7.8	7.6	7.5	8.0	7.5	7.8	7.9	7.6	7.3	8.1	8.2	8.2	8.1	8.4	8.3	8.3	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	7.7	8.3	7.9
48	味	異常でないこと	1/月		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	1/月		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1/月		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	1/月		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.01未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満